PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	NOMOR SOP	P2I / BKD / 004
	TANGGAL PEMBUATAN	30 Oktober 2019
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL PENGESAHAN	30 Oktober 2019
	DISAHKAN OLEH	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Drs. AGUS TRIYONO, M.Si NIP. 19690507 198903 1 004
	NAMA SOP	BLACKOUT / PEMADAMAN LISTRIK DATA CENTER

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transasksi Elektronik 2. Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 3. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah. 4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang	1. Operator Genzet dengan kualifikasi : ● Memiliki kemampuan menyalakan genzet 2. Administrator Server dengan kualifikasi : ● Memiliki akses ke server ● Memahami networking dan troubleshoot server ● Memahami prosedur shutdown server secara benar
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. Komputer 2. Jaringan LAN / Internet 3. Genset
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana	

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu baku			Keterangan
		Operator Genset	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Administrator Server	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyalakan Genset tanpa menunggu instruksi dari Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Mulai			BBM Genset	• 5 menit		
2.	Genset Berhasil dinyalakan			Tidak		• 5 menit		
3.	Melaporkan telah terjadi pemadaman, dan genset telah dinyalakan.	Ya				• 5 menit setelah pemadaman		
4.	Melaporkan Telah terjadi Pemadaman dan Genset tidak berhasil dinyalakan.	Tidak				• Maksimal 10 menit setelah pemadaman		
5.	mematikan server				• PC/Laptop • Jaringan LAN/Internet	• 10-15menit	Server shutdown secara normal	
6.	Server Shutdown secara normal			selesai			Server shutdown secara normal	